



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, монтаж и пуско-наладку трансформаторной подстанции (ТП1) и кабельной линии 6 кВ
на объект: «Многофункциональный торгово-развлекательный досуговый центр в Советском районе города Брянска».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Основание для поставки, монтажа и пуско-наладочных работ:	настоящее ТЗ;
2	Вид строительства	новое строительство;
3	Наименование и адрес объекта:	«Многофункциональный торгово-развлекательный досуговый центр в Советском районе города Брянска», Брянская область, город Брянск, ул. Крахмалева, строение 63;
4	Наименование и адрес Заказчика:	АО «Корпорация «ГРИНН» Адрес места нахождения: 241037, г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 2. Почтовый адрес: 305000, г. Курск, ул. Димитрова, д. 35;
5	Источник финансирования:	собственные средства;
6	Поставка, доставка, монтаж и пуско-наладка трансформаторной подстанции (ТП1) для электроснабжения объекта:	В соответствии с рабочей документацией 152-1-ЭП, сметной документацией № 02-01-20 и спецификацией материалов; (Приложение 1);
7	Поставка материалов, монтаж и испытания кабельной линии 6 кВ от ТП1 до ТП2 и ТП3 для электроснабжения объекта:	В соответствии с рабочей документацией 152-1.1.1.2-ЭК, сметной документацией № 02-01-17 и спецификацией материалов; (Приложение 2);
8	В обязанность исполнителя включена:	Подготовка документов и сопровождение в органах Ростехнадзора для получения допуска в эксплуатацию энергоустановок;
9	Порядок оплаты:	возможно частичное авансирование, оплата по факту выполненных работ;
10	Требования к исполнителю:	- наличие допуска СРО второго уровня ответственности; - опыт монтажа подстанций 6 кВ, 10 кВ не менее 5 лет; - опыт монтажа распределительных устройств 0,4 кВ, током 4000 А и более не менее 5 лет; - опыт реализации аналогичных объектов (не менее 70 % стоимости контракта); - наличие сертифицированной электротехнической лаборатории;
11	Требования к квалификации исполнителя:	- наличие в штате электромонтажного персонала не менее 6 человек с группой допуска по электробезопасности не ниже 3-й; - наличие в штате не менее 2 ИТР с группой допуска по электробезопасности не ниже 5 (РГН); наличие в штате не менее 1 ИТР с аттестатом по промбезопасности (А1, Б 9.3); - наличие в штате специалиста по ремонту и наладке аппаратуры, релейной защиты и автоматики с предоставлением подтверждающих документов; - все сотрудники должны соответствовать требованиям постановления "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" № 2464 от 24.12.2021г.;
12	Требования к производству работ:	Исполнитель обязан поставить оборудование и материалы на объект в соответствии с рабочей документацией в необходимом объеме и надлежащим качеством. До начала поставки и производства работ согласовать с Заказчиком последовательность их выполнения, предоставить документы в соответствии с требованиями пожарной безопасности и охраны труда, вести журнал производства работ, предоставить документы соответствия (сертификаты качества и т.д.);
13	Гарантийные обязательства:	Гарантия на оборудование и материалы устанавливается на срок 5 лет; Гарантийный срок на работы устанавливается на срок 5 лет;

Согласовано:

ГИП проектной мастерской
АО «Корпорация «ГРИНН»
Мелихов Г.В.

Начальник проектной мастерской
АО «Корпорация «ГРИНН»
Яковлев Ю.В.